



Organismo Notificado Nº 0370

# INFORME DE ENSAYO SIMPLIFICADO

Nr. 15/9532-1817S

Bellaterra: **27 de Mayo de 2015**

Página 1/1

Referencia del peticionario: **ALUEUROPA, S.A.**  
Carretera nacional IV Km 32,400  
28350 CIEMPOZUELOS  
Madrid



Fecha realización ensayo: **24 de Marzo de 2015**

## **MATERIAL ENSAYADO**

Un fachada ligera, de dimensiones totales 3000 x 3000 (altura x anchura), compuesta por 9 cuadrantes acristalados fijos y con referencia comercial Q55MC SISTEMA MIXTO.

## **ENSAYO SOLICITADO**

La fachada ligera ha sido sometida a los siguientes ensayos de tipo inicial especificados en la tabla para evaluar su conformidad con los requisitos definidos en la norma UNE-EN 13830:2004, " Fachadas ligeras. Norma de producto".

## **CLASIFICACIÓN**

La muestra ensayada es conforme al ensayo solicitado y presenta la siguiente clasificación:

Característica Esencial	Requisito UNE-EN 13830:2004	Resultados de los ensayos
Permeabilidad al aire	4.4	CLASE A4
Estanquidad al agua	4.5	CLASE R7
Resistencia a la carga de viento	4.1	± 1200 Pa

Alejandro Gutiérrez Richarte  
Responsable Técnico del Laboratorio de Ventanas  
LGAI Technological Center, S.A.

1. Este documento tiene trazabilidad con el expediente en poder del cliente con número y fecha coincidente con este informe.
2. Los resultados que se indican se refieren exclusivamente, a la muestra, producto o material ensayados por el Laboratorio, tal y como se indica en el apartado de materiales ensayados en las condiciones indicadas en los procedimientos citados en el expediente nombrado.
- Applus+, garantiza que este trabajo se ha realizado dentro de lo exigido por nuestro Sistema de Calidad y Sostenibilidad, habiéndose cumplido las condiciones contractuales y la normativa legal.
- En el marco de nuestro programa de mejora les agradecemos nos transmitan cualquier comentario que consideren oportuno, dirigiéndose al responsable que firma este escrito, o bien, al Director de Calidad de Applus+, en la dirección: [satisfaccion.cliente@appluscorp.com](mailto:satisfaccion.cliente@appluscorp.com)