

Applus+Laboratories

LGAI Technological Center, S.A.
Campus UAB – Ronda de la Font del Carme, s/n
Apartado de Correos 18
E - 08193 Bellaterra (Barcelona)
T +34 93 567 20 00
F +34 93 567 20 01
www.applus.com




Peticionario: ALUEUROPA, S.A.

Dirección: Carretera nacional IV Km. 32.400, 28350 Ciempozuelos (MADRID)

Fecha de emisión: 14 de junio, 2016

Informe simplificado: 16/11352-761 - S



Perfil: "Q67"

Determinación del coeficiente de transmitancia térmica de perfiles de marcos de ventana de aluminio con RPT, perfil: "Q67"

UNE-EN ISO 10077-2:2012

$U_f = 2,7 \text{ [W/m}^2\cdot\text{K]}$

Dr. Leandro M. Barrera Rolla
Ingeniero Laboratorio del Fuego
LGAI Technological Center, S.A.

