


Peticionario: ALUEUROPA, S.A.

Dirección: Carretera nacional IV Km. 32.400, 28350 Ciempozuelos (MADRID)

Fecha de emisión: 14 de junio, 2016

Informe simplificado: 16/11352-760 - S

Applus+



Perfil: "Q57"

Determinación del coeficiente de transmitancia térmica de perfiles de marcos de ventana de aluminio con RPT, perfil: "Q57"

UNE-EN ISO 10077-2:2012

$U_f = 3,1 \text{ [W/m}^2 \cdot \text{K]}$

Dr. Leandro M. Barrera Rolla
Ingeniero Laboratorio del Fuego
LGAI Technological Center, S.A.

Applus+
laboratories