

## Applus+Laboratories

LGAI Technological Center, S.A.  
Campus UAB – Ronda de la Font del Carme, s/n  
Apartado de Correos 18  
E - 08193 Bellaterra (Barcelona)  
T +34 93 567 20 00  
F +34 93 567 20 01  
www.applus.com




**Peticionario:** ALUEUROPA, S.A.

**Dirección:** Carretera nacional IV Km. 32.400, 28350 Ciempozuelos (MADRID)

**Fecha de emisión:** 14 de junio, 2016

**Informe simplificado:** 16/11352-762 - S



**Perfil: "Q67+"**

**Determinación del coeficiente de transmitancia térmica de perfiles de marcos de ventana de aluminio con RPT, perfil: "Q67+"**

UNE-EN ISO 10077-2:2012

$U_f = 3,2 \text{ [W/m}^2 \cdot \text{K]}$

Dr. Leandro M. Barrera Rolla  
Ingeniero Laboratorio del Fuego  
LGAI Technological Center, S.A.

