


**Peticionario:** ALUEUROPA, S.A.

**Dirección:** Carretera nacional IV Km. 32.400, 28350 Ciempozuelos (MADRID)

**Fecha de emisión:** 14 de junio, 2016

**Informe simplificado:** 16/11352-763 - S

**Applus+**



**Perfil: "Q77+"**

**Determinación del coeficiente de transmitancia térmica de perfiles de marcos de ventana de aluminio con RPT, perfil: "Q77+"**

UNE-EN ISO 10077-2:2012

$U_f = 2,7 \text{ [W/m}^2 \cdot \text{K]}$

Dr. Leandro M. Barrera Rolla  
Ingeniero Laboratorio del Fuego  
LGAI Technological Center, S.A.

**Applus+**  
laboratories